

【水質検査の実施状況と措置】

試料名			上流側地下水	浸透水	下流側地下水	上流側地下水							
採取日			6月1日	10月21日	10月21日	10月21日							
測定結果が得られた日			6月20日	11月14日	11月14日	11月14日							
異常の有無			無	無	無	無							
異常があった場合の措置の内容			追記1										
測定結果													
項目	単位	基準値											
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
総水銀	mg/L	0.0005		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
カドミウム	mg/L	0.003		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
六価クロム	mg/L	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満							
砒素	mg/L	0.01		0.003	0.001未満	0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと		0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.002未満	0.002未満	0.002未満							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満							
セレン	mg/L	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満							

追記1 令和3年度中に行った水質検査にて異常があった事の原因究明のため実施。検査結果は新潟県、聖籠町へ報告済み。
 追記2 天候不良により採水できず